



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Гуманитарный центр интеллектуального развития»
городского округа Тольятти

445012, Самарская обл., г.Тольятти
ул. Коммунистическая, 87А
Тел./факс: (8482) 76-98-94
E-mail: office@cir.tgl.ru
Сайт: cir.tgl.ru
Исх.№ 228 от 27.09.2016.

Начальнику Межрайонного отдела по
надзору за промышленной и
энергетической безопасностью
А.Л.Панишеву

Уважаемый Андрей Львович!

В ответ на Предписание №09-428-08-16-060-П от 15.08.2016г. сообщаем, что в отношении выявленных нарушений приняты меры, а именно:

№	Характер нарушений	Срок устранения	Принятые меры	Приложение
1	Не оформлен распорядительный документ, утвержденный руководителем потребителя, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии	27.09.2016	Приказ №2б от 14.01.2016г. «О назначении ответственного за электрохозяйство МБОУ ДО ГЦИР	Копия приказа
2	На приборе учета электрической энергии не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения	27.09.2016	На приборе учета электрической энергии выполнена надпись, указывающая наименование присоединения в соответствии с договором энергоснабжения №05-0505Э от 1.12.2015г. с ЗАО «Квант»	Фото сделанной надписи
3	Не определен ответственный за разработку и внедрение мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии	27.09.2016	Приказ №5/1 от 21.01.2015г. «об организации работы по исполнению программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности» Приказ №14 от 12.02.2016г. «О Программе по энергосбережению и	Копия приказа

			повышению энергоэффективности на 2016-2020гг	
4	Не обеспечено проведение режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора	27.09.2016	Режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок проведены с 10.04.2015 по 28.04.2015 ООО «Стройуниверсал» по методике, согласованной со специалистом Ростехнадзора Кисловой О.В.	Копия титульного листа и листа Содержание отчета, договора на проведение работ, методика, Свидетельство о допуске ООО «Стройуниверсал»

Также прикладываю копии платежных документов об оплате штрафов:

- 1) 2000 рублей от 05.09.2016
- 2) 2000 рублей от 13.09.2016

Директор МБОУ ДО ГЦИР

А.В. Хаирова